

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**  
**Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1  
 Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.  
 E-mail: gorses@mail.kuban.ru  
 Место проведения испытаний:  
 Краснодарский край  
 ст. Северская, ул. Ильская, 7<sup>А</sup>  
 телефон, факс 8(861-66)-2-14-43  
 г. Крымск, ул. Комарова, 97  
 г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:  
 № РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:  
 Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ

  
 Подпись



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**  
 № 4685 от 28 мая 2021 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "Водоканал Крымск"

2. Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 54

*г. Северская*

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 24.05.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2021

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 21.4685

9. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
2	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
3	инкубатор лабораторный ged LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
4	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
5	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021
6	термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021
7	термостат электрический суховоздушный ТС-1/20 СПУ	37098	протокол № 2 от 01.09.2019	31.08.2021

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

## Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>					
Образец поступил 24.05.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 4685					
дата начала испытаний 24.05.2021 дата выдачи результата 25.05.2021 14:15					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>					
Образец поступил 24.05.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 4685					
дата начала испытаний 24.05.2021 дата выдачи результата 26.05.2021 16:58					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см <sup>3</sup>	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции  
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя  
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Краснодарском крае»  
в Северском филиале  
Петрик В.М.



Гигиеническая оценка  
№ 961/29 «04» 06 2021 года  
по протоколу лабораторных испытаний № 4685 от 28.05.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №  
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 01.06.2021г. 09 часов 10 минут.

Производство окончено: 01.06.2021г. 09 часов 40 минут.

1. Основание: заявление вх. № 29/1235/434/ОИ от 24.05.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21,  
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 4685 от 28.05.2021г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 54.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 4685 от «28» мая 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене  
(подпись)

Е.Ю. Тищенко