

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Северский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 350000, Краснодарский край, город
Краснодар, ул. Гоголя/Рашпилевская, д. 56/1//61/1
Телефон, факс: 8 (861) 267-34-02; 267-33-98.
E-mail: gorses@mail.kuban.ru
Место проведения испытаний:
Краснодарский край
ст. Северская, ул. Ильская, 7^А
телефон, факс 8(861-66)-2-14-43
г. Крымск, ул. Комарова, 97
г. Абинск, ул. Мира, 1

Аттестат аккредитации:
№ РОСС RU.0001.512230

Утверждаю:
Вр.и.о. Руководитель ИЛЦ


Подпись



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 4689 от 28 мая 2021 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО "Водоканал Крымск"

2. **Юридический адрес:** Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая

4. **Место отбора:** ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 53

X *Субстанции*

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 24.05.2021

Ф.И.О., должность: Бозоян С.Г., инженер-эколог

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 24.05.2021

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**

табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 21.4689

9. **Средства измерений:**


№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	весы электронные JW-1	1505884	43-05-0242-20 от 20.08.2020	19.08.2021
2	дозатор одноканальный 100-1000 мкл	12618302	43-23-0354-20 от 27.07.2020	26.07.2021
3	инкубатор лабораторный red LINE	21903	протокол №10 от 02.09.2019	01.09.2021
4	Колориметр фотоэлектрический КФК-2	9009525	06-23-172-20 от 24.12.2020	23.12.2021
5	pH-метр "Эксперт -pH"	1557	43-21-0169-20 от 27.07.2020	26.07.2021
6	термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	38560	протокол №3 от 02.09.2019	01.09.2021

10. **Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 24.05.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 4689					
дата начала испытаний 24.05.2021 дата выдачи результата 25.05.2021 14:21					
1	Запах	балл	2(хлорный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	2(хлорный)	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	градусы цветности	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 24.05.2021					
Регистрационный номер пробы в журнале 4689					
дата начала испытаний 24.05.2021 дата выдачи результата 25.05.2021 18:04					
1	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/см ³	менее 1	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Ткаченко Н. Н., делопроизводитель

Ф 4 ДП ОИ 03.11

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Аттестат аккредитации органа инспекции
№ RA.RU.710012 от «22» апреля 2015 г

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в Северском филиале
Петрик Е.М.

М.П.



Гигиеническая оценка
№ 965/19 « 04 » 06 2021 года
по протоколу лабораторных испытаний № 4689 от 28.05.2021г.,

выполненный Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации №
РОСС RU.0001.512230).

Производство начато: 01.06.2021г. 11 часов 10 минут.

Производство окончено: 01.06.2021г. 11 часов 40 минут.

1. Основание: заявление вх. № 29/1235/434/ОИ от 24.05.2021г.

2. Заявитель: ООО «Водоканал Крымск»

Юридический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21,
ИНН 2337034674, ОГРН 1162337050204.

Фактический адрес: Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, ул. Комарова, 21.

3. Наименование объекта: протокол лабораторных испытаний № 4689 от 28.05.2021г.

4. Место отбора: ООО "Водоканал Крымск", арт. скважина № 53.

5. На соответствие: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Вывод: по результатам оценки протокола лабораторных испытаний № 4689 от «28» мая 2021 г проба воды питьевой по исследуемым показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Должность:

Врач по общей гигиене
(подпись)

Е.Ю. Тищенко